

Comité Directeur – séance du 22 novembre 2023

Membres en fonction : 29

Présents : 16

Procurations : 2

Excusés : 11

3.5 Subvention pompe à chaleur

Le SMICTOM souhaite une installation Pompe à Chaleur (PAC) qui continue à fonctionner sur eau, qui dispose de la quantité et qualité d'eau suffisante pour fonctionner durablement et qui soit conforme à la réglementation (captage et rejet).

Actuellement une seule pompe de puits fonctionne (l'autre puits étant colmaté). Les 2 PAC installées sur le site n'arrivent pas à satisfaire les besoins en chauffage. En effet un des puits de captage est inutilisé car colmaté par du manganèse. L'autre fonctionne encore mais des opérations d'entretien doivent être réalisées à une fréquence inhabituelle pour éviter le colmatage. Le SMICTOM souhaite pérenniser l'installation existante.

Un marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de forage de puits pour le captage et le rejet du système Pompe à Chaleur (PAC) dans la nappe sur le site de Scherwiller est en cours d'analyse pour attribution. 2 offres ont été réceptionnées (ANTEA Group et Archimed).

L'enveloppe financière affectée à cette maîtrise d'œuvre est de 17 000€ TTC.

L'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est de 80 000 €HT.

Une demande de subvention dans le cadre de Climaxion sera réalisée à l'issue du choix du prestataire pour la maîtrise d'œuvre (sur la base de son offre) puis pour les travaux prévus en 2024.

Le Comité-Directeur,


Après en avoir délibéré,

Approuve	le projet d'installation de pompe à chaleur tel que présenté
Charge	M. Le Président de faire une demande de subvention dans le cadre précité
Autorise	M. Le Président à signer les conventions pour percevoir les aides financières liées à ce projet

Approuvé à l'unanimité

Pour extrait conforme
A Scherwiller, le 24 novembre 2023
Le Président par délégation,

Nicolas PIERAUT
Directeur



Date de mise en ligne : 28 novembre 2023

Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères d'Alsace Centrale

2, rue des Vosges - 67750 SCHERWILLER - Tél. : 03.88.92.27.19 – Fax : 03.88.92.27.01

Messagerie : courrier@smictom-alsacecentrale.fr – Site Internet : www.smictom-alsacecentrale.fr

N°SIRET : 256 702 960 00012 – Code APE : 3811Z